



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)  
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: [ryazan@priok.gosnadzor.ru](mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21(ПСВ – Р) – 518 – 2019

391742, Рязанская область,  
Захаровский район, д.  
Безлычное, ул. Центральная, д.  
2а, МОУ «Безлыченская СОШ»  
(место составления предписания)

«16» августа 2019 г.

(дата составления предписания)

Муниципальному общеобразовательному учреждению  
«Безлыченская средняя общеобразовательная школа»  
муниципального образования - Захаровский  
муниципальный район Рязанской области  
(МОУ «Безлыченская СОШ»),  
ОГРН 1026200598500, ИНН 6202003573  
(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Заместитель начальника отдела общепромышленного надзора по Рязанской области Павлов Сергей Викторович

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки (выполнение приказа № 261 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.07.2019 г. «О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов»), на основании Акта проверки от 16.08.2019 года № 5/21(ПСВ – Р) – 518 – 2019, составленного в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Безлыченская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области (МОУ «Безлыченская СОШ»), ОГРН 1026200598500, ИНН 6202003573, адрес местонахождения юридического лица: 391742, Рязанская область, Захаровский район, д. Безлычное, ул. Центральная, д. 2а; место нахождения объектов: 391742, Рязанская область, Захаровский район, д. Безлычное, ул. Центральная, д. 2а; 391759, Рязанская область, Захаровский район, с. Федоровка, ул. Новоселов, д. 7, соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области теплоснабжения.

В присутствии:

1. Директора МОУ «Безлыченская СОШ», действующего на основании Устава,  
утвержден постановлением администрации муниципального образования –  
Захаровский муниципальный район Рязанской области от 02.03.2016 года №108,  
приказа №30 от 30.06.1978 года – Братановой Валентины Александровны

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и его заместителя, в комиссии органов государственного энергетического надзора.	Пункт 2.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358.	30.09.2019 г.
2.	Не проведена метрологическая поверка манометров установленных на тепловых энергоустановках.	Пункт 2.9.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358.	30.09.2019 г.
3.	Не составлены паспорта на тепловые энергоустановки.	Пункт 2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358.	30.09.2019 г.
4.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса.	Пункт 2.7.3, пункт 2.7.4, пункт 6.2.66 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358.	30.09.2019 г.
5.	Не составлены в организации: план тепловой сети (масштабный); оперативная и эксплуатационная	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358, пункт	30.09.2019 г.

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	(расчетная) схемы тепловых сетей; профили теплотрасс по каждой магистрали с нанесением линии статического давления.	6.2.5.	


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: улица Зубковой, дом 17, корпус 2, город Рязань, 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Павлов С. В.  
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлен:

Директор МОУ «Безлыченская СОШ», действующий на основании Устава, утвержден постановлением администрации муниципального образования – Захаровский муниципальный район Рязанской области от 02.03.2016 года №108, приказа №30 от 30.06.1978 года – Братанова Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется); должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» августа 2019 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Безлыченская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования –  
Захаровский муниципальный район Рязанской области

391742, д.Безлычное, ул.Центральная, д.2а Захаровский район, Рязанская область  
телефон, факс (49153) 91-2-33, e-mail: [bezlychnoe@mail.ru](mailto:bezlychnoe@mail.ru)  
ОГРН 1026200598500 ИНН/КПП 6202003573/620201001

« 1 » сентября 2019 г.

№ 72


Приокское управление Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Зеленову А.Е.

**Информация**  
**о выполнении предписания №5/21(ПСВ - Р)-518-2019 от 16 августа 2019 года**

*По данному предписанию устранены следующие нарушения:*

1. Проплачено обучение и госпошлина проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя. Вызов на экзамен 11 октября по адресу ул. Урицкого, д.26 (Ростехнадзор) прилагается
  2. Проведена метрологическая поверка манометров, установленных на тепловых энергоустановках ФБУ «Рязанский ЦСМ»
  3. Составлен перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса (копия прилагается)
  4. Составлены планы тепловой сети, схемы тепловых сетей, теплотрасс (копии прилагаются)
- Решается вопрос с составлением паспортов на тепловые энергоустановки

Директор школы  В.А. Братанова